

załącznik nr 2 do SIWZ

L.p.	Typ filtra	Wymiar	Centrala	Ilość/rok	cena jednostkowa netto	Wartość netto	Cena jedno.brutto	Wartość brutto
1	FW-5/7	592x592x300	f.wstępny N2=1, f.nawiew NW1=2, f.wstępny NW1=2 f.wstępny szatnie=1, rat.wstępne =2, rat.wyw. =1, kuchnia=2	14				
2	FW-9/8 (EU)9)	592x592x590	f.wtórny NW1=2, f.wtórny N2=1, rat.wtórne=2, f.wtórny lab.=2, OAIT wtórny=1	36				
3	FW-7	592x592x590	OAIT wstępne=2 Steryl. Wtórny=1 Steryl. Wyw.=1	12				
4	FW-7	287x592x590	Steryl. Wtórny=1 Steryl. Wyw.=1	8				
5	FW-7	879x287x590	Steryl. Wtórny=1 Steryl. Wyw.=1	8				
6	EU 7 (vs21.b.FLTF7) kod 1-2-0392-0003	287x440x590/x2	f.wtórny Rtg = 1 kpl	8				
7	FW-5/7	592x287x300	f.wstępny NW1=2, f.wywiew NW1=2, rat=3, rat.=3, kuchnia=2	42				
8	FW-9/4	287x592x600	f.wtórny NW1=2, rat.=1	12				
9	EU 4	592x592x100/x1 kasetonowy	f.wstępny Lab.=1	4				
10	DEU 4 (VS21.P.FLTG4) kod 1-2-0301-0003	360x879x50/x1 kasetonowy	f.wstępny Rtg.=1	8				
11	G 4	592x592x360	OAIT wstępne=2, wywiew=1 Steryl.wstęp=1	16				
12	G 4	287x592x360	Steryl.wstęp=1	4				
13	G 4	879x287x360	Steryl.wstęp=1	4				
14	VS30 BFLT F5	425x425x300/2	Stacja Dial.wst=2	8				
15	VS30 BFLT F7	425x425x590/2	Stacja Dial.wtór=2	8				
16	G4	592x592x300/6	SOR wyw.wst	4				
17	G4	592x287x300/6	SOR wyw.wst	4				
18	M5	592x592x300/6	SOR naw.wst	6				
19	M5	592x287x300/6	SOR naw.wst	6				
20	Kaseta F - 7 (F110281000)	305x305x150	sterylizacja	4				
21	Kaseta F - 7 (F110281001)	610x305x150	sterylizacja	4				
22	F9/7	490x490x520-8	endoskop	6				
23	F7/6	490x592x370-8	endoskop	12				
<b>RAZEM:</b>								

Wartość netto:

Wartość brutto:

Warunki płatności:

załącznik nr 2 do siwz

FILTRY ABSOLUTNE

L.p.	Typ nawiewnika	Producent	Rodzaj	Klasa	Wymiar	Ilość/rok	cena jednostkowa netto	Wartość netto	cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Strop laminarny NSL II szt.3	Flakt Bovent	FA 150/K	H13	915x610x150	6				
2	SPN 250 szt.2	Flakt Bovent	FA 150/K	H13	405x405x150	2				
3	SPN 315 szt.2	Flakt Bovent	FA 150/K	H13	457x457x150	2				
4	Obudowa kanał. KFA 2-292/13 szt.3	Flakt Bovent	FA 150/K	H13	610x305x292	3				
5	Nawiewnik skośny HA-11 szt.3	Clima Tech		H13	610x305x292	6				
6	1.Sala reanim 2.Pom. przygot 3.Operacyjna		FA 150/K	H13	610x610x150	8				
7	Umywalnia			H13	450x450x150	1				
8	Sala reanimacji			H13	610x300x150	2				
9	Endoskopia			H13	457x457x69	4				
10	OA i IT			H13	592x592x290	4				
<b>RAZEM:</b>										

Wartość netto:

Wartość brutto:

Warunki płatności: