

Znak: ZOZ.V.010/DZP/36/PU/19

Sucha Beskidzka dnia 10.01.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie zapytanie ofertowego na dostawę filtrów powietrza

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dotyczy filtrów z załącznika nr 2 do SIWZ – filtry powietrza:

1. Poz. 1 FW-5/7 592x592x300 – czy chodzi o filtr klasy F5 592x592x300 5kieszeni ?

**Odp. Tak, filtry 5 kieszeni.**

Poz. 2 FW-9/8(EU9) 592x592x590 – czy chodzi o filtr klasy F9 592x592x590 8k?

**Odp. Tak, filtry 8 kieszeni.**

Poz. 6 EU7 (vs21.b.FLTF7) kod 1-2-0392-0003 287x440x590/x2 – czy chodzi o filtr F7 287x440x590 ? Prosimy o podanie ilości kieszeni.

**Odp. Tak, 4 kieszenie**

2. Dotyczy filtrów absolutnych


Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo filtry wykonane w ramie MDF?

**Odp. Tak, jeśli spełniają warunki higieniczne (posiadają atest).**

3. Prosimy również o zmianę terminu dostawy filtrów z 5 na 10 dni .

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Z poważaniem:

  
mgr Janusz Baczowski

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek