

Znak: ZOZ.V.010/DZP/36/PU/19

Sucha Beskidzka dnia 17.01.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie zapytanie ofertowe na dostawę filtrów powietrza

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Uprzejmie proszę o wskazanie rodzaju ramy (metal czy tworzywo), grubości ramy (20 czy 25mm) oraz ilości kieszeni (przyjąć zgodnie z normą PN EN 779 czy na podstawie pierwszego wymiaru filtra) dla filtrów kieszeniowych dot. **załącznika nr 2 do siwz.**

Odp. Ramka metalowa. Grubość ramy 25 cm. Ilość kieszeni zgodnie z normą PNEN 779.

Dodatkowo proszę o wskazanie klasy filtracji dla poz. 1, 2, 7, 8, 10, 22, 23. Czy filtry znajdujące się na poz. 20 oraz 21 to filtry kasetowe czy kompaktowe również dot. **załącznika nr 2 do siwz.**

Odp. Kasa filtracji:

Pozycja	Klasa
1	F5/M5
2	F9/EU9
7	F5/M5
8	F9/EU9
10	G4/EU4
22	F9/EU9
23	F7/EU7

Filtry z pozycji 20 i 21 – kastowe.

Również prosiłabym o informację czy byłaby możliwość wydłużenia terminu realizacji na filtry absolutne z 5 dni na 12 dni roboczych wynikających z dłuższego procesu przygotowania filtrów dot. **załącznika nr 2a Filtry absolutne.**

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

Z poważaniem:

