

BLOK "A, B" - PODDASZE

KONCEPCJA ROZMIECZENIA CENTRAL WENT.
DLA IV PIĘTRA, dn.: 21.12.2018r.

Centrala N1W1 (oddział ginekologiczny, położniczy)
pomieszczenia gabinetów lekarskich, zabiegowych)
Wydajność: 2500 / 2300 [m3/h]

Centrala N2W2 (oddział ginekologiczny, położniczy)
pom. sal chorych, pom. sanitarne, pom. izolatek)
Wydajność: 2900 / 2350 [m3/h]



