



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/04/20

Sucha Beskidzka, dnia 22.05.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:
Adaptacja pomieszczenia na poziomie S-1 w bloku A (obecnie szatnia chorych) na serwerownię realizowana w zakresie projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

6. Instalacja gaszenia gazem.

Instalacja nie jest wymagana przy tej wielkości serwerowni jednak jest zalecana z uwagi na wagę gromadzonych danych. Jeśli zostanie wykonana powinna współpracować z instalacją SAP. Wymaga się, aby po pobudzeniu a przed uruchomieniem gaszenia instalacja sygnalizowała rozruch. Gaszenia powinno być również sygnalizowane przed drzwiami serwerowni. Usuwanie gazy przez wentylację mechaniczna wymuszona.

Instalację powinna wykonać firma wyspecjalizowana i certyfikowana. Urządzenia gaśnicze muszą mieć atesty CNBOP oraz być okresowo kontrolowane.

Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie wykonanie systemu gaszenia w pomieszczeniu serwerowni?

Odp. Nie, zgodnie z przedmiarem.

z poważaniem

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr inż. Janusz Baczewski

Asystent Dyrektora
ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

mgr inż. Marcin Kukułowski

Kierownik
Działu Zarządzania i Usług

mgr Sabina Steczek