



Nr szafy	Nr. pola	Przeznaczenie	Lokalizacja
1	1	AGREGAT PRĄDOTWÓCZY GPW 550 VO 500kVA/420kW	AGREGAT
2.1	2.1	REZERWA	
2.2	2.2	BLOK "A" SRODEK ST. PRAWA	PARTER
2.3	2.3	PRAJNIA KUCHNIA, BLOK A ST. LEWA	PARTER
2.4	2.4	STACJA DIALIZ	PARTER
2.5	2.5	PROSEKTORIUM	PARTER
2.6	2.6	KOTLOWNIA	PARTER
2.7	2.7	BLOK "B" DIAGNOSTYKA	PARTER
2.8	2.8	BLOK "C"	PARTER

3~50Hz 400/230V TN-S  
Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania

Dane rozdzielnic:

In = 600A  
Uniz = 440V  
IP 20

Objekt	MODERNIZACJA URZĄDZEŃ STACJI TRANSFORMATOROWEJ ZASILAJĄCEJ SZPITAL W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NR BBZ 30757		
Investor	ZESPÓŁ OPIEKI ZRDOWOTNEJ 34-200 SUCHA BESKIDZKA UL. SZPITALNA 22		
Biuro	ELEKTRYKA	Data	09.2018
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	
Sprawdzający	inż. Antoni Staboń	435/87	
Treść rysunku	SZPITAL SUCHA BESKIDZKA, ROZDZIELNICA GŁÓWNA GENERATORA, SCHEMAT IDEOWY, STAN ISTNIEJĄCY.		Nr rys. E-3
Skala:	Skala:		

**UWAGA:**  
Kosztorys wyimany, należy sprawdzić na budowie!  
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.